

Директору
ГАУ ССО НСО «Дом-интернат для граждан
пожилого возраста и инвалидов
«Новосибирский дом Ветеранов»

(должность руководителя, наименование организации)

Вербицкой Е.Н.

(Ф.И.О.)

630123, г. Новосибирск,
ул. Жуковского, д. 98

(адрес)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 54-002-2024/0802ад
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

19 марта 2024 года

(дата)

г. Новосибирск

(место рассмотрения (город))

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Новосибирска по
пожарному надзору Бакуров Иван Андреевич,

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении
№ 54-002-2024/0802ад от 29.02.2024, возбужденного по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в
отношении Государственного автономного учреждения стационарного социального
обслуживания Новосибирской области «Дом- интернат для граждан пожилого возраста
и инвалидов «Новосибирский дом Ветеранов» установил, 16 февраля 2024 в 15 час. 00
мин. при проведении плановой выездной проверки за соблюдением законодательства
пожарной безопасности (на основании решения от «25» января 2024 года №2401/002-
54/44-П/РВП, КНМ 54240061000207806468) проведенного в отношении юридического
лица Государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области «Дом- интернат для граждан пожилого возраста
и инвалидов «Новосибирский дом Ветеранов», осуществляющего деятельность по
адресу: 630123, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 98/5, выявлены нарушения
требований пожарной безопасности:

1.1 На объекте защиты элементы, входящие в состав системы пожарной сигнализации не
работоспособны, при воздействии на извещатель пожарный дымовой аэрозольным
распылителем дыма не выдает сигнал «Пожар» (протокол инструментального обследования
от 14.02.2024) (устранено в ходе КНМ) (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №
1479);

1.2 На объекте защиты при воздействии на извещатель пожарный дымовой аэрозольным
распылителем дыма не происходит запуск системы оповещения и управления людей при
пожаре в помещениях: 1-й этаж «столовая», 2-й этаж «актовый зал» (протокол
инструментального обследования от 14.02.2024 (устранено в ходе КНМ) (п. 54 Правил
противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

1.3 На объекте защиты не разработан регламент технического обслуживания с учетом
периодичности и указанием используемых систем пожарной сигнализации и систем

оповещения и управления людей при пожаре (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

1.4. На объекте защиты не в полном объеме оборудовано помещение системой пожарной сигнализации, а именно в помещении №13 (подсобное) по техническому плану на здания 2 корпуса: ул. Жуковского, д. 98/5 (фактически используется, как гардеробная) и помещение на 2 этаже (фактически используется под курилку) (Пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

1.5. На объекте защиты помещения, используемые под складирование не обеспечены категорированием по взрывопожарной и пожарной опасности, а именно на 1 и 2 этажах с табличной «Служебное помещение» (п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

1.6. На объекте защиты разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, но отсутствует информация об ответственных лицах согласно п. 394, установленного в разделе XVIII (п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

1.7. На объекте защиты при выходе на кровлю в помещениях допущено складирование легковоспламеняющихся предметов (оборудование, стеллажей, бумаги) (устранено в ходе КНМ) (пп. «а» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

1.8. На объекте защиты в помещениях под названием «служебное помещение» допущено складирование легковоспламеняющихся предметов (носилки, вещи, тряпки, коляски) (устранено в ходе КНМ)(пп. «а» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело, должность, Ф.И.О. лица в отношении, которого возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица, указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

1. Непринятие своевременных мер со стороны руководителей ГАУ ССО НСО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом Ветеранов» по созданию условий соблюдения требований пожарной безопасности на объекте.
2. Слабый уровень знаний требований пожарной безопасности лицами ответственными за соблюдением правил пожарной безопасности на объекте.

(указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения)

Согласно ст. 38 Федерального Закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года - Ответственность за нарушения требований правил пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, либо лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организации.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ, вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В целях соблюдения законодательства РФ и недопущения в дальнейшем совершения административных правонарушений необходимо рассмотреть данное представление, устранить указанные причины и условия, в течение 1 месяца со дня получения

настоящего представления сообщить о принятых мерах в ОНД и ПР по г. Новосибирску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области, по адресу: 630015,
г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон 8 (383) 278-00-25, факс 8 (383) 278-00-27,
E-mail: ondnovosibirsk@54.mchs.gov.ru.


(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, предусмотрена административная
ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Представление внёс:

Заместитель главного государственного инспектора
г. Новосибирска по пожарному надзору
Бакуров Иван Андреевич

(должность, фамилия, инициалы лица)




(подпись)

Настоящее представление получил:

19.03 2024г. Мухоморова В.В.

(дата, Ф.И.О.)



(подпись)

Представление направлено:

(дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

